

Akce:

Vršovická, č.p. 1216, Praha 10 - Vršovice

KONTROLNÍ DEN ČÍSLO 24
20. 9. 2016

Rekonstrukce bytového domu 24

PŘÍŠTÍ – ZÁVĚREČNÝ – KONTROLNÍ DEN SE KONÁ za 14 dní, tj. v úterý 4. října 2016

PŘÍTOMNOST & KONTAKTY NA ZODPOVĚDNÉ OSOBY:

Platí, že kdo se nepodepíše nebude na KD přítomen

Přít.	Jméno	Organizace	Tel. Kontakt	E-mail
ano	Kočová Daniela	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník	777 562 682	bdvrsovicka8@seznam.cz
ano	Krčmář Pavel	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník	604 326 742	pavel.krctmar@e-consult.cz
ano	Přenosilová Dana	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo		danaprenosilova@seznam.cz
ne	Ing. Emanuel	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo		
ano	Lhota Jiří	L.T.E.M. - technický dozor investora (TDI), řízení stavby (PM)	606 032 725	lhota@ltem.cz
ano	Čapek Jaromír	L.T.E.M. - pověřen zastupováním J.Lhoty	775 098 104	capek@ltem.cz
ano	Kříž Martin	ELMA Kladno - Elektro, vyšší dodavatel stavby	731 903 918	mkriz@elmabrno.cz
ano	Buchta Miroslav	TOPOS-MONT - ZTI, ÚT+TUV, plyn vyšší dodavatel stavby	739 080 022	toposmont@seznam.cz
ano	Novák Michal	Novák Michal – stavebnictví a PSV	724 080 626	novakstavby@email.cz
ne	Petrůj Jiří	ATELIER PET - hlavní projektant a ASK část	602 156 216	jiri.petruj@seznam.cz
ne	Dalibor Semorád	Elektro část - projektant	603 254 486	kliment@seznam.cz
ne	Muzikářová Květa	ZTI, plyn - projektant	606 964 348	kvmuzikarova@seznam.cz
ne	Kliment Petr	ÚT, TUV - projektant	604 993 452	semorad@tiscali.cz

Provedena kontrola plnění úkolů zápisu z KD 14.6.2016 s následující aktualizací a doplněním nových úkolů

Bod	Úkol	Zodpovídá	Termín	Splněno	Poznámka
1	Dne 16.9.2016 došlo k havárii zesilovače STA, při přepětí za bouřky. zařízení je ve vlastnictví bytového družstva, které nebylo součástí dodávky stavby – naší rekonstrukce. Dne 19.6.2016 byla provedena firmou Petr Janout (IČ: 160 884 25) demontáž nefunkčního zesilovače, instalace a dodávka pomocné zesilovací soupravy včetně nastavení nových vstupních a výstupních úrovní pro kabelový rozvod společného TV a SAT systému v objektu bytového domu Bytové družstvo, Vršovická 1216/8.				
2	TOPOS vypracuje provozní řád kotelny.	TOPOS			
3	Dle bodu č. 8 harmonogramu, který je přílohou zápisu z KD č: 23, je třeba si pořídit SIM kartu pro odesílání provozních stavů kotelny.	BD			
4	Bytovým družstvem bylo předáno k rukám TDI stanovisko statika. TDI se k tomuto písemně vyjádří.	TDI			
5	Nutno dořešit problematiku vysokého tlaku vodovodního potrubí a odvětrání kotelny.	TOPOS			
6	Nutno zvážit řešení záložního zdroje pro oběhová čerpadla TUV				
7	BD si zajistí aktivaci kalorimetrů a odečty spotřeb třetí osobou.	BD			
8					
9					

Praha, 20. září 2016

Zapsal: Jaromír Čapek
Schválil: ing. Jiří Lhota